

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-20-10-01-03

Produkt: Osmo Holzschutz Öl-Lasur

Hersteller: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Lütkenbecker Weg 12
48155 Münster

Auftrag: Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit gemäß DIN EN ISO 7783:2019

Prüfbericht: 2720130_A1

Prüfergebnisse:

Eigenschaft	Ergebnis	Erreichte Klasse in Anlehnung an DIN EN 1062-1:2004, Tab. 4
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte V	239,7 g/(m ² * d)	V1
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s _d	0,10 m	
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ	15,9	

Dresden, 01.10.2020



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter